



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП019.Н00636

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности в Российской Федерации
04.10.2007г.

Действителен до **04.10.2010г.**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец
панели металлические трехслойные «Белпанель» для покрытий зданий типа К4
(толщина панелей от 50 мм до 250 мм, утеплитель из минеральной плиты),
изготовленные по ТУ 5284-003-54655944-2004

продукция

52 8423

код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 30403-96, ГОСТ 30247.0-94, СНиП 21-01-97* (п.5.19):
нормативный класс пожарной опасности К0 (45);
минеральные плиты торговой марки «IZOVOL» -негорючий материал
по ГОСТ 30244-94 (НГ по СНиП 21-01-97*)

ИД

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан: ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий»
(ЗАО «ЗНОиМ»), ОКПО/ИНН 54655944/3123067875,
Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.6,
тел./факс (4722) 21-56-66, 21-10-17, тел. 21-35-03

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель: ОАО ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий»
(ЗАО «ЗНОиМ»), ОКПО/ИНН 54655944/3123067875,
Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.6,
тел./факс (4722) 21-56-66, 21-10-17, тел. 21-35-03

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ **0216701**

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
протокола испытаний №2036-К от 01.10.2007г.	Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А Тел. (495) 513-14-88 ССПБ.RU.ИН.061 от 31.08.2004г.
акта анализа состояния производства №3660/ОП от 04.09.2007г., сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП019.В01411 от 14.06.2006	Орган по сертификации продукции "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ" № ССПБ.RU.ОП 019 от 31.08.2004г., г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А
заявление – декларация о соответствии продукции от 04.09.2007г.	ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» (ЗАО «ЗНОиМ»)

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком фирмы – изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат. Сертификат выдан: Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 31 августа 2004 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 681-97-11; 684-41-02, факс 684-42-40

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

(Signature of A.N. Aksenov)
подпись

(Signature of A.V. Kapranov)
подпись

А.Н. Аксенов

инициалы, фамилия

А.В. Капранов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП019.Н00635

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности в Российской Федерации
04.10.2007г.

Действителен до 04.10.2010г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец
панели металлические трехслойные «Белпанель» для стен, перегородок типа С4
(толщина панелей от 50 мм до 250 мм, утеплитель из минеральной плиты),
изготовленные по ТУ 5284-003-54655944-2004

продукция

52 8423
код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, СНиП 21-01-97* (п.5.19):

для толщины: 50 мм – нормативный предел огнестойкости EI 30,
80 мм – нормативный предел огнестойкости EI 60,
100 мм – нормативный предел огнестойкости EI 90,
120, 150, 200, 250 мм – нормативный предел огнестойкости EI 150

НД

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партии, единичное изделие

Сертификат выдан: ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий»
(ЗАО «ЗНОИМ»), ОКПО/ИНН 54655944/3123067875,
Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.6,
тел./факс (4722) 21-56-66, 21-10-17, тел. 21-35-03

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель: ОАО ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий»
(ЗАО «ЗНОИМ»), ОКПО/ИНН 54655944/3123067875,
Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.6,
тел./факс (4722) 21-56-66, 21-10-17, тел. 21-35-03

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0216700

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
протокола испытаний №2032-К от 01.10.2007г. №2033-К от 01.10.2007г. №2034-К от 01.10.2007г. №2035-К от 01.10.2007г.	Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А Тел. (495) 513-14-88 ССПБ.RU.ИН.061 от 31.08.2004г.
акта анализа состояния производства №3660/ОП от 04.09.2007г.	Орган по сертификации продукции "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ" № ССПБ.RU.ОП.019 от 31.08.2004г., г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А
заявление – декларация о соответствии продукции от 04.09.2007г.	ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» (ЗАО «ЗНОиМ»)

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком фирмы – изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат. Сертификат выдан: Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 31 августа 2004 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 681-97-11; 684-41-02, факс 684-42-40

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат; № в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

А.Н. Аксенов

инициалы, фамилия

А.В. Капранов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП019.В02619

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности в Российской Федерации
13. 02. 2009 г.

Действителен до 12. 02. 2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

Противопожарная преграда из панелей металлических
трёхслойных «Белпанель» типа С-4 толщиной 200, 250 мм,
изготовленных по ТУ 5284-003-54655944-2004
(утеплитель — плита минераловатная «IZOVOL»; монтаж в со-
ответствии с чертежом ЗАО «ЗНОиМ»-001.2006)

52 8423

код ОКП

код ТН ВЭД

продукция

Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
СНиП 21-01-97* (п. 5.14*),
нормируемый предел огнестойкости EI 150 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
при обязательной сертификации

НД

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий»
ОКПО 54655944; 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, 6
Тел. (4722) 21-35-03, факс (4722) 21-56-66, 21-10-17

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий»
ОКПО 54655944; 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, 6
Тел. (4722) 21-35-03, факс (4722) 21-56-66, 21-10-17

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0227544

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Протокол испытаний № 3224-К от 10.02.2009 г.	Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельско- хозяйственная, д. 12а, тел. (495) 513-14-88 ССПБ.RU.ИН.061 от 23.06.2008 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 4774-ао от 19.11.2008 г.	ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», 129226, г. Москва, ул. Сель- скохозяйственная, д. 12а, тел. (495) 995-10-26 ССПБ.RU.ОП.019 от 23.06.2008 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:

«Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования».


Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы – изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ОП.019 от 23.06.2008 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а, тел./факс (495) 995-10-26

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес


Руководитель органа по сертификации


подпись

А.Н. Аксёнов
инициалы, фамилия



Эксперт


подпись

Г.С. Габриэлян
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 31.БО.17.528.П.000080.01.09 от 21.01.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Панели металлические трехслойные "Белпанель" для стен, перегородок и покрытий зданий

изготовленная в соответствии

ТУ 5284-003-54655944-2004 "Панели металлические трехслойные "Белпанель" для стен, перегородок и покрытий зданий. Технические условия", Технологический регламент

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СП 2.6.1.758-99 "Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Организация-изготовитель

ЗАО "Завод нестандартного оборудования и металлоизделий" г. Белгород, ул. Рабочая, 14
(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Завод нестандартного оборудования и металлоизделий" г. Белгород, ул. Рабочая, 6, ОГРН 1023101671361 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" №4.5/146 от 20.01.2009 года

№2447707

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Приготовление модельных воздушных вытяжек

Формальдегид в воздушных вытяжках
Индекс токсичности воздушных вытяжек по водорастворимым компонентам
ацетон (пропан-2-он)
гептен
этилацетат
бензол
толуол (метилбензол)
Удельная эффективная активность
Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты). ПДК в.р.з.
формальдегид
фенол

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

вытяжки готовились при температуре -40°C,
насыщенности 2,0 мг/м³

0,003 мг/м³
80-120%
0,35 мг/м³
0,35/0,0065 мг/м³
0,1 мг/м³
0,3/0,1 мг/м³
0,6 мг/м³
не более 370 Бк/кг
не более мг/м³, класс опасности
0,05 - 2 класс
0,1 - 2 класс

Область применения:

Продукция с утеплителем из негорючих минераловатных плит с перпендикулярно-ориентированными волокнами предназначены для использования в качестве наружных, внутренних стеновых панелей и панелей покрытий зданий различного назначения в гражданском и промышленном строительстве (типы зданий А-В).

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Гарантийный срок хранения - не более 10 лет со дня изготовления. Все работы, связанные с изготовлением продукции должны проводиться в цехах, снабженных работающей местной и общей приточно-вытяжной вентиляцией. Необходимо применять СИЗ. Транспортирование всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя, адрес, наименование изделия, назначение, дата изготовления, гарантийный срок хранения, НТД, информация о подтверждении соответствия. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Хрупкое, Осторожно", "Бережь от излучения", "Бережь от солнечных лучей" и предупредительной надписи "Не бросать".

Заключение действительно до 18.08.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2447707



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ПО АКУСТИЧЕСКИМ И ВИБРАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ**

Государственный реестр ГОСТ Р № РОСС RU.0001.03006

— ВИБРОАКУСТИКА —

НИИ строительной физики РААСН

С Е Р Т И Ф И К А Т

СООТВЕТСТВИЯ № 030006.024/254-08

Зарегистрирован в реестре Системы “31 “ июля 200⁸ г.

Действителен до “31 “ июля 200¹ г.

Настоящий сертификат утверждает, что должным образом
идентифицированная продукция Трёхслойные металлические панели «Белпанель»

с заполнением негорючими теплоизоляционными плитами из минеральной ваты на синте-

тическом связующем (ГОСТ 9573), плотностью не более 175 кг/м^3 , изготовленные по

ТУ 5284-003-54655944-2004

размер партии

соответствует требованиям следующих нормативных документов

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», ГОСТ 23499-79 и рекомендуются к применению в

качестве акустических сооружений в строительстве для защиты застройки и селитебных

территорий от шума транспортных потоков

Изготовитель (продавец)

наименование
ЗАО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» (ЗАО «ЗНО и М»)

Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, 6

ТУ 5284-003-54655944-2004 документы о стабильности производства

М.П.

Образец (образцы) продукции испытаны:

Наименование испытательной лаборатории	№ протокола испытаний, дата утверждения	Регистрационный № испытательной лаборатории в Госреестре (Системе)
Лаборатория акустических измерений НИИСФ РААСН Локомотивный пр. 21, Москва, 127238, Россия	№ 254 – 002 - 08 31 июля 2008 г	РОСС RU.0001 030006.02

Изготовитель (продавец) обязан обеспечить соответствие продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Руководитель Органа, выдавшего сертификат

М.П.



подпись

Г.Л. Осипов

инициалы, фамилия

М.П.

подпись

Продлен до “ ” 200 г.

М.П.

подпись

Продлен до “ ” 200 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ21.Н00179

Срок действия с 09.06.2007 по 09.06.2010

0679224

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ21 от 10.01.2007

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

"БелГТАСМ-СЕРТИФИКАЦИЯ" (ОС "БелГТАСМ-СЕРТИФИКАЦИЯ")

Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, тел.: (4722) 54-50-05

ПРОДУКЦИЯ

ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ «БЕЛПАНЕЛЬ»

для стен, перегородок и покрытий зданий

Выпускаются по ТУ 5284-003-54655944-2004

Серийный выпуск – см. приложение

код ОК 005 (ОКП):

52 8423

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5284-003-54655944-2004

код ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» (ЗАО «ЗНО и М»), ИНН 3123067875

Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, 6

тел.: (4722) 21-35-03, факс: (4722) 21-56-66

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» (ЗАО «ЗНО и М»)

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний №53С от 28.05.07

ИЦ «БГТУ-сервис» г. Белгород, РОСС RU.0001.22СЛ25 от 28.03.2006;

Санитарно-эпидемиологического заключения № 31.БО.45.528.П.000654.04.04 от 13.04.04

(на панели) Центра госсанэпиднадзора в Белгородской обл.;

Сертификатов пожарной безопасности: №ССПБ.RU.ОП019.Н00257 от 08.10.04 (на панели

для стен и перегородок); №ССПБ.RU.ОП019.Н00262 от 10.11.04 (на панели для покрытий

зданий) ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ»;

Отчета о стабильности производства и качества продукции, выпускаемой ЗАО «ЗНО и М»;

Акта о результатах анализа состояния производства

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3а



Руководитель органа

Эксперт

В.С. Лесовик

инициалы, фамилия

О.В. Пучка

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации